

Република Србија
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
Број: 410-10/2018
Датум: 24.07.2018. године
Трг Братства и јединства бр. 1
Пријепоље
В.А.

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15, 68/15), Комисија за јавну набавку образована решењем број 410-10-2/2018 од 09.07.2018. године, даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У отвореном поступку јавне набавке радова - Изградња јавне расвете на релацији
Коловрат – Жунића поток и Жунића поток - раскрсница Рикавци
ЈН бр. 410-10/2018

Заинтересовна лица су сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15, 68/15), Општини Пријепоље као Наручиоцу, у отвореном поступку јавне набавке радова број 410-10/2018, доставили захтеве којима је тражено појашњење конкурсне документације:

Питање број 1:

Молимо Вас да нам доставите појашњење за тачку 3. Технички капацитет: "да располаже са опремом за мерење отпора распрострања уземљења и да је сертификован за обављање тог посла".

Питање: Да је "сертификован", подразумевате да је правно лице акредитовано од АТС за обављање послова електричних инсталација ниског напона?

Питање број 2:

У тачки 4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ се захтева 2 (два) дипломирана инжењера са лиценцом 450 и 1 (један) дипломирани инжењер са лиценцом 350.

Питање: Да ли се ради о два или три инжењера с обзиром да је уобичајено да дипломирани инжењер поседује обе врсте лиценци и 450 и 350?

Питање број 3:

На страни 22 у делу обавезна садржина понуде, као и на страни 45 спецификација материјала, ставка 8 тражи се да светиљка садржи ENEC сертификат.

Питање: Да ли понуђач који нуди светиљке из Р. Србије треба да достави ENEC сертификат, пошто је ENEC сертификат, сертификат ЕУ, Р. Србија није чланица ЕУ?

Питање број 4:

Ако је одговор на претходно питање : "да је потребно доставити",

Питање: Да ли је за сву осталу опрему потребно доставити ENEC сертификат (Орман, опрема која је у орману, кабал, цеви стубове...) ?

Појашњење:

Оговор на прво (1.) питање – Правно лице мора бити акредитовано од АТС за обављање послова контролисања електричних инсталација.

Оговор на друго (2.) питање – Довољна су два дипломирана инжењера од којих један има лиценце 450 и 350.

Оговор на треће (3.) питање: У складу са захтевима из конкурсне документације број 410-10/2018, понуђач је у обавези да достави ENEC сертификат.

ENEC сертификат није сертификат ЕУ, већ званично независно сертификационо тело. Сви произвођачи, укључујући и оне из Србије могу да сертификую своје производе, наравно, уколико задовољавају квалитет.

Оговор на четврто (4.) питање: За сву осталу опрему није потребно доставити ENEC сертификат.

Ово појашњење је саставни део конкурсне документације и неће утицати на промену крајњег рока за достављање понуда у поступку.



Комисија за јавну набавку
број 410-10/2018

Александар Вујичић, дипл. правник,
председник комисије